

五	臺灣新竹地方法院 (竹東簡易庭)	1. 請將停車空間標誌修訂至中間位置。 2. 請將坡道扶手旁之水溝蓋格柵方向轉為垂直(水溝格柵或其他開口在主要行進之方向，開口不得大於1.3公分)，以避免影響行動不便者之使用。
六	新竹縣政府稅捐稽徵局 (竹東分局)	1. 求助鈴位置數量少1只，請依廁所盥洗室規範施作。 2. 洗手台扶手高度超過1~3公分，請修正。 3. 鏡子之鏡面底端與地板面距離不得大於90公分，請修正。 4. 水龍頭應設置撥桿式，或設置自動感應控制設備，請修正。 5. 無障礙車位未豎立標誌、下車區未標示，請修正。
七	中華郵政股份有限公司 (竹東郵局)	1. 無障礙車位未豎立標誌，請修正。 2. 洗手台扶手高度不足(扶手高於洗面盆邊緣1~3公分)，請修正。
八	新竹縣工商大樓	請勞工處先行將圖說送交諮詢審查小組審查後再行施作。
九	高鐵新竹站	1. 請高鐵新竹站增繪白色實線車格長度增加至8M。 2. 准予備查。
十	新竹縣竹東鎮公所	1. 無障礙車位未豎立標誌，請修正。 2. 無障礙廁所盥洗室增建案，請單位先行將圖說送交諮詢審查小組審查後再行施作。
十一	湖口高級中學	請湖口高中先行將圖說送交諮詢審查小組審查後再行施作。
十二	建岑加油站	加油站與峨眉鄉公所距離800公尺，已超過法規規定之50公尺範圍內，且假日鄉公所週休二日，建議採用流動式無障礙廁所盥洗室。

肆、 臨時動議：

伍、 散會